



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР026.Н.00017  
*(номер сертификата соответствия)*

000427  
*(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

*(наименование и местонахождение заявителя)*

ОАО «Дзержинское Оргстекло». Адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон. ОГРН: 1025201740684. Телефон (8313) 27-72-25, факс (8313) 27-72-25

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

*(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

ОАО «Дзержинское Оргстекло». Адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон. Телефон (8313) 27-72-25, факс (8313) 27-72-25

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

*(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д.6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об уполномочивании № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026 выдано 28.12.2010 г. Ассоциацией «НСОПБ»

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

*(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Стекло органическое экструзионное «АСРУМА 72», выпускаемое по ТУ 2216-031-55856863-2004 с изм. №№ 1, 2, 3. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

22 1620

код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

*(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)*

Группа горючести - Г4 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В3 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89\*), группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89\*).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний 03 ед/см-2011 от 01.11.2011 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», рег. № СДСПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024 от 28.12.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

*(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.ИК01.К00112 от 11.08.2010 г. Орган по сертификации систем менеджмента качества АНО «ИнИС ВВТ» № РОСС RU.0001.13ИК01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.11.2011 по 21.11.2014



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

**А. В. Ржанковский**

Эксперт (эксперты)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

**Л. Н. Сазонова**